

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
Strona Internetowa**

Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji wraz z remontem i przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie ul. Szkolna, Gmina Psary.

W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

cytuje pytania:

„**I.** Jaka metodą ma być sporządzony kosztorys ofertowy dołączany do oferty. Przedmiary załączone do SIWZ sporządzone są dwoma metodami – termomodernizacja budynku – metodą szczegółową natomiast pozostałe branże metodą uproszczoną.

II. Przedmiar robót instalacja c.o.:

1. Poz. 23 ilość wynosi zero. Czy tak ma zostać?
2. Poz. 24 - zawory grzejnikowe, Dn 15 mm, blok przyłączeniowy grzejników zasilanych od dołu. Brak takich zaworów w zestawieniu materiałów, ponadto grzejniki w przedmiarach są boczozasilane.
3. Poz. 73 - „Obudowa przewodów instalacji c.o. - ilość 230 m²”. W zestawieniu materiałów w poz. 22 podano obudowy przewodów z płyt g-k w ilości 95 m². Jaka ilość jest prawidłowa?
4. W zestawieniu materiałów w poz. 18 podano zawory odcinające z płynną nastawą wstępną typu ASV -I w ilości 14 szt. W przedmiarze brak pozycji odnoszącej się do tych zaworów.
5. W zestawieniu materiałów w poz. 19 podano regulatory różnicy ciśnień, typu ASV-P w ilości 14 szt. W przedmiarze brak pozycji odnoszącej się do tych regulatorów”. ***koniec cytatu.***

Wyjaśnienie Zamawiającego:

ad. I. Kosztorys ofertowy (w całości wszystkie branże łącznie z termomodernizacją budynku) dołączony do oferty ma być sporządzony metodą uproszczoną.

ad. II. Przedmiar robót instalacja c.o.:

1. Poz. 23 - zawory grzejnikowe Dn 15 – pozycji nie należy uwzględniać w przedmiarach.
2. Poz. 24 – zawory grzejnikowe Dn15 mm- blok przyłączeniowy grzejników zasilanych od dołu, wkładka zaworowa głowica termostatyczna szt 45 – pozycji nie należy uwzględniać w przedmiarach.
3. Poz. 73 – „Obudowa przewodów instalacji c.o. ilość 230m²” - prawidłowa ilość którą należy przyjąć do przedmiaru to wartość – 95m².
4. Zawory odcinające z płynną nastawą wstępną typu ASV – I w ilości 14 szt. - należy przyjąć do przedmiaru.
5. Zawory odcinające z płynną nastawą wstępną typu ASV – P w ilości 14 szt. - należy przyjąć do przedmiaru.

*Z upoważnienia Wójta
Janusz Majczak
Zastępca Wójta*