

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
Strona Internetowa**

Wyjaśnienie nr 2

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji wraz z remontem i przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie ul. Szkolna, Gmina Psary.

W związku z otrzymanym kolejnym zapytaniem jednego z wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

cytuje pytanie:

„1. W dokumentacji technicznej występują tynki akrylowe natomiast w przedmiarze robót tynki mineralne. Jaki rodzaj tynku należy przyjąć do kalkulacji?” ***koniec cytatu.***

Wyjaśnienie Zamawiającego:

ad. 1. Do kalkulacji należy przyjąć tynki akrylowe.

*Z upoważnienia Wójta
Janusz Majczak
Zastępcą Wójta*