

**wg rozdzielnika**

### **Wyjaśnienie nr 1**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa wodociągu gminnego Sarnów Preczów, Gmina Psary”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), zwanej w dalszym ciągu ustawa, Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje w załączeniu treść zapytania do SIWZ wraz z udzieleniem odpowiedzi.

#### ***cytuje pytanie:***

„W projekcie wykonawczym istnieje pozycja 13 „obudowa ścian wykopu” m.in. w rejonie szkoły przy ul. Wiejskiej w Sarnowie (działka nr 994/8) zastosować ściankę szczelną z grodzic stalowych o długości ok. 60m celem zabezpieczenia skarpy przed osunięciem. Przedmiar robót nie obejmuje pozycji zabicie ścianki szczelnej. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić ściankę szczelną i jeśli tak prosimy o podanie jej parametrów”

#### ***Odpowiedź Zamawiającego:***

W pozycji 20 (przedmiaru robót – budowa wodociągu bez przyłączy) przyjęto dodatkowe nakłady dla zabezpieczenia skarpy przed osunięciem.

Długość ok. 60m i głębokość ok. 1,8m.

Zabezpieczenie przyjąć grodzicami stalowymi.

W trakcie realizacji inwestycji Kierownik Budowy może zastosować inny sposób zabezpieczenia skarpy.

#### Otrzymują:

- Wykonawca który zadał pytanie
- Strona internetowa Zamawiającego
- a/a

*Z upoważnienia Wójta  
Janusz Majczak  
Zastępca Wójta*