

wg rozdzielnika

Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa dróg dojazdowych do działek położonych w Górze Siewierskiej tzw. „czerwony kamień”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), zwanej w dalszym ciągu ustawą, Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje w załączeniu treść zapytania do SIWZ wraz z udzieleniem odpowiedzi.

cytuje pytanie:

1. Poz.19 przedmiaru robót obejmuje budowę krawężników betonowych o wymiarach 12x25 w ilości 4641,36 m, natomiast na rys. przekroje konstrukcyjne zaznaczone są tylko krawężniki 15x30, których w przedmiarze robót jest tylko 95,00 m. Prosimy o wyjaśnienie jakie wymiary krawężników należy ująć do wyceny.
2. W opisie technicznym jest mowa o projektowanym zbiorniku retencyjnym, pompowni, rurociągu tłocznym fi 200 mm, komorze zasuw oraz o kanalizacji odprowadzającej, którą należy przebudować wymieniając rury na fi 400 mm, natomiast przedmar robót nie obejmuje tych prac. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyżej wymienione roboty należy ująć w wycenie oraz o podanie zakresu i ilości robót do przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

- ad.1. Przyjąć krawężnik zgodnie z wymiarami na przekrojach tj. 15x30 cm, zamiast 12x25 cm, w ilościach jak w przedmiarze to znaczy 4641,36 m.
- ad.2. Jest to tylko rozwiązanie koncepcyjne jednej z propozycji odprowadzenia nadmiaru wód opadowych nie rozsączonych. Nie stanowi przedmiotu wykonania robót tego etapu.

Otrzymują:

- Wykonawca który zadał pytanie
- Strona internetowa Zamawiającego
- a/a

*Z upoważnienia Wójta
Janusz Majczak
Zastępca Wójta*